


RETE IP


Collegamento al sistema di supervisione della struttura
- Senza limiti di accesso contemporaneo al sistema.




CONCENTRATORE INTERFACCE VILLA ANTICA




CONCENTRATORE INTERFACCE PALAZZINA SVIZZERA




ILLUMINAZIONE DALI VILLA ANTICA




TIPICO ACS VILLA ANTICA




TIPICO CUMULATIVI QUADRI VILLA ANTICA




ILLUMINAZIONE DALI CITRONIERA




TIPICO ACS CITRONIERA




TIPICO CUMULATIVI QUADRI CITRONIERA




ILLUMINAZIONE DALI PALAZZINA SVIZZERA




TIPICO ACS CITRONIERA PALAZZINA SVIZZERA



TIPICO CUMULATIVI QUADRI PAL. SVIZZERA




RIVELAZIONE FUMI
VILLA ANTICA



VRF DAIKIN VILLA ANTICA



RIVELAZIONE FUMI
PALAZZINA SVIZZERA



VRF DAIKIN PALAZZINA SVIZZERA



LEGENDA

	CONTROLLO ACCESSI KNX - INTEGRAZIONE LUCI E CONDIZIONAMENTO BEMS.
	MODULO I/O KNX.
	SENSORE PRESENZA E LUMINOSITA'.
	CONTROLLORE DALI - MAX 64 CORPI ILLUMINANTI PER OGNI CANALE.
	ROUTER IP/KNX - MAX 60 DISPOSITIVI PER OGNI BUS KNX.
	IQ4NC - GATEWAY BACNET MSTP - ETHERNET.
	MODULI D'ESPANSIONE PER CONTROLLORE IQ4 N = NUMERO DI CANALI DI INPUT E DI OUTPUT, X = TIPOLOGIA DEL CANALE (D=Digitale, A=Analogica, I=Input, O=Output).
	IQ4e - CONTROLLORE ESPANDIBILE MAX 192 PUNTI.
	IQECO 31-35-38 - CONTROLLORE BACNET MSTP PROGRAMMABILE.
	TONN - GATEWAY TREND MODBUS-BACNET-MBUS -KNX -LON -ETHERNET.
	SWITCH ETHERNET A 8/12 PORTE DA BARRA DIN.
	MODULO TEMPERATURA AMBIENTE TEMPERATURA - CO2 - RITARABILE.
	RS485 Generico - Protocollo di comunicazione standard (Modbus/BACnet).
	Cavo KNX-EIB CV00A01KNX 2x2x0.8mm - Max. lunghezza del bus 1000m.
	Ethernet-Cavo UTP CAT6 - MASSIMA LUNGHEZZA FINO ALLO SWITCH 90m.
	Modbus - EQ: BELDEN 8777 - Schermato - Max lunghezza 1200m.
	MSTP BUS - EQ: BELDEN 9841NH - Schermato - Max lunghezza 1200m.

COMUNE DI RIVOLI

RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA ANTICA, DELLA PALAZZINA SVIZZERA E DELLE AREE ESTERNE AD ESSE CONNESSE DEL COMPENDIO DENOMINATO "VILLA MELANO"

FONTE DI FINANZIAMENTO: FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)
CIG: 938107432A - CUP: F25C19001500007



PROGETTO ESECUTIVO

RTP: **Isolarchitetti S.r.l. (capogruppo)**

prof. arch. Giovanni Durbiano
arch. Umberto Montanari
arch. paesaggista Marco Ferrari
Nicola Restauri S.r.l.
MCM Ingegneria S.r.l.
ing. Damiano Bonomelli
geol. Andrea Ferrarotti
Pirotecnico S.r.l.

RUP: **arch. Antonio Graziani**

Comune di Rivoli
Direzione Servizi al Territorio e alla Città

OGGETTO

Schema a blocchi impianto BMS

D23

DATA
29/01/2024

REV.01
12/03/2024

REV.02

REV.03

SCALA