

COMUNE DI RIVOLI

RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA ANTICA, DELLA PALAZZINA SVIZZERA E DELLE AREE ESTERNE AD ESSE CONNESSE DEL COMPENDIO DENOMINATO "VILLA MELANO"

FONTE DI FINANZIAMENTO: FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)
CIG: 938107432A - CUP: F25C19001500007

PROGETTO DEFINITIVO

RTP: Isolarchiteti S.r.l. (capogruppo)
prof. arch. Giovanni Durbiano
arch. Umberto Montanari
arch. paesaggista Marco Ferrari
Nicola Restauri S.r.l.
ing. Damiano Bonomelli
geol. Andrea Ferrarotti
Pirolettonico S.r.l.

RUP: arch. Antonio Graziani
Comune di Rivoli
Direzione Servizi al Territorio e alla Città

OGGETTO

Impianto di scarico acque bianche -
Piante Aree Esterne

C13

DATA	REV.01	REV.02	REV.03	SCALA
02/10/2023	07/12/2023	19/12/2023		1 : 200

LEGENDA

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	DIREZIONE DELL'ACQUA
	POZZETTO CON CHIUSINO GRIGLIATO - SENZA GRIGLIA (classe C250) Dimensioni 50x50xH (Altezza variabile in funzione di fondo di scorrimento, vedere elaborato C23)
	POZZETTO CON ISPEZIONE. Dimensioni 50x50x50. Chiusino non grigliato in ghisa sferoidale classe C250.
	CISTERNE ESISTENTI
	CISTERNA NUOVA
	CANALETTA CON GRIGLIA IN GHISA CARRABILE. DIMENSIONI 30x415xL mm (lunghezza variabile indicata nell'elaborato).
	PLUVIALE ESISTENTE DA COLLEGARE - DI NUOVA REALIZZAZIONE REALIZZARE POZZETTO PIE' DI GRONDA PER OGNI PLUVIALE
	TUBAZIONI ACQUE BIANCHE RACCOLTA PLUVIALI: IN P.V.C. SERIE PESANTE AVENTE PENDENZA MINIMA DELLO 0.5 ‰
	TUBAZIONI ACQUE BIANCHE RACCOLTA DALLA ZONE IMPERMEABILI ESTERNE: IN P.V.C. SERIE PESANTE AVENTE PENDENZA MINIMA DELLO 0.5 ‰
	TUBAZIONI ACQUE BIANCHE RACCOLTA DALLA ZONE PERMEABILI ESTERNE: IN P.V.C. SERIE PESANTE AVENTE PENDENZA MINIMA DELLO 0.5 ‰
	TUBAZIONI ACQUE BIANCHE DI SCARICO DOPO LAMINAZIONE IN PRESSIONE: IN PEAD
	TUBAZIONE DI SCARICO ACQUE NERE E BIANCHE (MISTE) IN PEAD - NUOVO COLLETTORE FOGNARIO SU VIABILITA' PUBBLICA
	TUBAZIONE DI SCARICO ACQUE NERE IN PEAD - TRATTO DI FOGNA ESISTENTE
	TUBAZIONE DI SCARICO ACQUE BIANCHE TROPPO PIENO IN P.V.C. SERIE PESANTE UNZUO - SUL LATO SUPERIORE DELLA CISTERNE 1 E 4 AVENTE PENDENZA MINIMA DELLO 0.5 ‰
	ALBERI ED ARBUSTI DI DIVERSA TIPOLOGIA
	AREE PAVIMENTATE
	AREE A PRATO E ARBUSTIVE

CARATTERISTICHE CISTERNE (POMPE DI RILANCIO)

CISTERNA #	CARATTERISTICHE
1 (GP1a e GP1b)	CAPACITA': 77 m³ PREVALENZA POMPAGGIO RILANCIO: 8.4 mca PORTATA POMPAGGIO RILANCIO: 15 l/s POTENZA INSTALLATA: 2.3 KW POTENZA ASSORBITA: 1.7 KW ALIMENTAZIONE: 400/50/3 V/Hz/ph
2 (GP2a e GP2b)	CAPACITA': 125 m³ PREVALENZA POMPAGGIO RILANCIO: 8.4 mca PORTATA POMPAGGIO RILANCIO: 15 l/s POTENZA INSTALLATA: 2.3 KW POTENZA ASSORBITA: 1.7 KW ALIMENTAZIONE: 400/50/3 V/Hz/ph
3 (GP3a e GP3b)	CAPACITA': 95 m³ PREVALENZA POMPAGGIO RILANCIO: 8.4 mca PORTATA POMPAGGIO RILANCIO: 15 l/s POTENZA INSTALLATA: 2.3 KW POTENZA ASSORBITA: 1.7 KW ALIMENTAZIONE: 400/50/3 V/Hz/ph
4 (GP4a e GP4b)	CAPACITA': 40 m³ PREVALENZA POMPAGGIO RILANCIO: 7.0 mca PORTATA POMPAGGIO RILANCIO: 15 l/s POTENZA INSTALLATA: 2.3 KW POTENZA ASSORBITA: 1.7 KW ALIMENTAZIONE: 400/50/3 V/Hz/ph
5 (GP5)	CAPACITA': 50 m³ PREVALENZA POMPAGGIO RILANCIO: gravità PORTATA POMPAGGIO RILANCIO: gravità

