

APPRESTAMENTI NECESSARI

GIARDINI ALFONSO LAMARMORA (solo pista)

CHIUSURA VIABILITÀ.

Accesso all'area della manifestazione	APPRESTAMENTI	
	MEZZI	BLOCCHI
Ingressi Giardini A. Lamarmora (da Via C.B. Cavour)	1	1

n° MEZZI necessari (totale)	1
n° DISSUASORI MOBILI necessari (totale)	1

MEZZI PORTATILI DI ESTINZIONE.

Superficie massima utile utilizzabile dal pubblico: 1.000 mq.

Si dovrà posizionare almeno n. 1 (uno) estintore d'incendio portatile di capacità estinguente NON inferiore a 34A 144B C ogni 200 mq.

n° ESTINTORI necessari (totale)	5
---------------------------------	---

SISTEMI DI DIFFUSIONE SONORA.

Manifestazione RISCHIO BASSO: **MEGAFONO**

Manifestazione RISCHIO MEDIO: **ALTOPARLANTE (LINEA DEDICATA DI SICUREZZA)**

Manifestazione RISCHIO ELEVATO: **ALTOPARLANTE (LINEA DEDICATA DI SICUREZZA)**

n° ALTOPARLANTI necessari (totale)	1
------------------------------------	---

SISTEMA "EVAC" (unicamente quando sono previste attività di pubblico spettacolo)